


RZUT PIWNICY
KOTŁOWNIA
SKALA 1:50

- Pompa technologiczna
- Gniazdo 24 V na tynek
- Gniazdo 230 V 16A/2
- Zawór bezp. gazu
- Sterownik ViStronic

Instalację oświetlenia i gniazd wykrywanych wykonac natynkowo przewodami YLY 3x 1,5mm² i 3x2,5mm² 500 V ukladanymi na projektowanym korytku oraz w rurach gietkch poza korytem. Do czujek automatyki uzyć przewodu YLY 3x1,0. Przewody E90 ukladac w tytku mocujac co 100cm uchwytnymi do podłoża

Instalacja w układzie TNS. Podstawową ochroną od porażen jest szybko wyłączenie.



INWESTOR	Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z WYKONANIEM PRZYLĄCZA GAZU, TERMOMODERNIZACJA HALLI
LOKALIZACJA	ul. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno Dzielnka nr 356 i 358
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
JEDYNSTWA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	

DEMURG
kompleksowe usługi inwestycyjne

ul. Piłsudskiego 11/2
PL 61-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.pl

FUNKCJA	INIE. I WŁASNIKO	NR DOK.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	JERZY WITKOWSKI	UAMN/22.10.88	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	ANDRZEJ DETLAFF	53/82/Pw	
TYTUŁ RYS.			SKALA
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY RZUT PIWNICY - WĘZEŁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE			1:50
DATA	KWIECIEŃ 2014	NR KONTAKTU	001/287
BRANŻA	ENERGETYKA	NR RYSUNKU	E.02

Wszystkie dane techniczne i wymiary należy sprawdzać na miejscu przed rozpoczęciem prac. Wszelkie zmiany i poprawki należy zgłaszać pisemnie do Wykonawcy. Wszelkie uwagi i uwagi należy zgłaszać pisemnie do Wykonawcy.